

## Waard, Sander de

---

**Van:** Waard, Sander de  
**Verzonden:** maandag 25 juli 2022 10:56  
**Aan:** Kok, Walther  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Technische mogelijkheid handhaven boom leeuweringerstraat  
**Bijlagen:** IMG\_0154.jpg; IMG\_0162.jpg; IMG\_0158.jpg; IMG\_0157.jpg; IMG\_0160.jpg

Hallo Walther,

Zie onderstaand bericht, de conclusie van de proefsleuf die bij de vorige raadsvergadering is toegezegd. Aan de foto's is te zien dat het lastig door het wortel pakket heenkomen is en dat de sleuf niet heel diep gegraven kon worden.

Maar zover we kunnen zien zijn er geen maatregelen getroffen om de kade te beschermen tegen het doorwortelen van de boom.

**Sander de Waard**

[REDACTED]  
Projectleider Civiel Oudewater



Aanwezig maandag t/m donderdag.

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.  
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.  
Bezoek [www.oudewater.nl](http://www.oudewater.nl) of [www.woerden.nl](http://www.woerden.nl) of 140348

---

**Van:** Roald Van Gulik [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 22 juli 2022 16:11  
**Aan:** Waard, Sander de <waard.s@woerden.nl>  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Re: Technische mogelijkheid handhaven boom leeuweringerstraat

Beste Sander,

Op 14 juli j.l. zijn er proefsleuven gegraven bij de boom bij Roberto's  
Er is geen wortelwerend scherm gevonden  
Er is geen bescherming (in wat voor vorm dan ook) onder het straatwerk aan getroffen.

De wortels drukken tegen de kademuur, de eerste scheuren zijn – zoals bekend- al zichtbaar (zie foto's)

Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd.  
Mocht je nog vragen hebben hoor ik dat uiteraard graag!

Vriendelijke groet,

