

datum 20-06-2023
portefeuillehouder Walther Kok
contactpersoon Martijn Plukkel en Catalien Peerdeman

fractie(s) Onafhankelijken
onderwerp Laadvisie gemeente Oudewater [[afdoening toezegging T-840](#)]

Met betrekking tot het raadsvoorstel over de laadvisie heeft de fractie van de Onafhankelijken tijdens de forumvergadering op 20 juni de volgende vragen aan het college gesteld. Toegezegd is deze schriftelijk te beantwoorden:

Vraag

1. Waarom moet de laadpaal bereikbaar zijn voor hulpdiensten? (laatste criterium waar het college locatie van laadpaal aan toetst; bijlage 2 Beleidsregels laadpalen artikel 5 op pagina 3)

Antwoord

Een laadpaal dient bereikbaar te zijn voor hulpdiensten zodat elektrische auto's in geval van brand 'geblust' kunnen worden. Hier is ruimte voor nodig, omdat een brandende elektrische auto alleen snel geblust kan worden door deze in een dompelbak te hijsen. Een laadpaal moet dus door een vrachtauto toegankelijk zijn.

Vraag

2. Is de maximale loopafstand van 600 meter tot een laadpaal in het centrum (pagina 20 in bijlage 1 Visiestuk Laadpalen) een vergissing en moet dit 300 meter zijn?

Antwoord

De maximale loopafstand van 600 m is gebaseerd op de mogelijkheid om een laadplein buiten het centrum aan te leggen, om zo de binnenstad te ontlasten van parkeren. (In de rest van Oudewater is dat 300 m.) In de praktijk heeft iedere bewoner in het Centrum al de beschikking tot een paal op 300 m afstand. In die zin is het toepassen van een grotere maximale loopafstand in het centrum irrelevant. De visie is hierop aangepast. Het college zal bij vaststelling van de beleidsregels deze aanpassing ook in de beleidsregels doorvoeren.