

Technische vragen



Vragen gesteld door : Erik Honkoop en Femke Stoop

Van de Fractie : Progressief Oudewater

Op (datum) : 2 december 2023

Naar aanleiding van : Raadsvoorstel Aanpassing financiering De Klepper

Vraag 3:

3. Op dit moment maakt een aantal maatschappelijke organisaties gebruik van De Klepper. Naar verluidt betalen zij geen huur hiervoor. De gemeente zorgt voor minimaal onderhoud. Echter, er zijn klachten over de veiligheid (verrotte planken in de vloer, lekkages waardoor inboedel onbruikbaar wordt, schimmel en vocht). Naar verwachting duurt dit nog wel een tijdje.

a. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de maatschappelijke gebruikers veilig in het gebouw kunnen verblijven?

Antwoord:

De klachten als bovengenoemd zijn bekend bij de beheerder en er is en/of wordt ook actie op ondernomen. Zoals vermeld zorgt de gemeente voor minimaal onderhoud in afwachting van de herontwikkeling van de Klepper.

Dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Zo worden ook de brandmeldinstallatie, brandblussers en de noodverlichting jaarlijks gecontroleerd. Dit geldt ook voor de cv-installatie die nu is ingesteld om elke dag tussen 14.00 en 21.00 uur aan te gaan om vochtproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

b. Hoe zorgt en draagt de gemeente voor/bij aan vervangende huisvesting voor de huidige gebruikers, waaronder de verenigingen?

Antwoord:

De gemeente wil graag met de verenigingen meedenken over vervangende huisvesting en een bijdrage leveren om alternatieve huisvesting te vinden, maar draagt niet de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk te voorzien in vervangende huisvesting. Na de herontwikkeling blijft er ruimte in de Klepper die beschikbaar zal zijn voor verenigingen, maar de invulling hiervan moet nog verder uitgewerkt worden.