



## Beantwoording rondvragen

19R.00704

**Van** : Wethouder B.C. Lont  
**Portefeuille(s)** : Ruimte  
**Datum** : 16-09-2019  
**Contactpersoon** : A. Groenendaal  
**Tel.nr.** : 8202  
**E-mailadres** : groenendaal.a@woerden.nl

**Onderwerp:** Plan van aanpak riooloverstorten

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van CDA voorafgaand aan de vergadering van het forum Ruimte van 17 september 2019.

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

### Beantwoording van de vragen:

1. Aantal Riooloverstorten

In de tekst staat dat er 30 riooloverstortlokaties zijn.

Op het kaartje staan er maar 10 ingetekend.

Vraag 1: Waar zitten de andere 20 riooloverstorten ?

Vraag 2: Hoe zit het met riooloverstorten in Papekop en Hekendorp ?

***Op het kaartje in de RIB staan alleen de riooloverstorten waar gemeten wordt met een sensor.***

***Op de kaartjes in de bijlage staan alle overstorten incl. Hekendorp.***

- ***zwart: 23 riooloverstorten***
- ***groen: 4 interne overstorten. (dit zijn overstorten die lozen in een berg- bezink bassin /riool)***
- ***rood: 3 vervallen overstorten***
- ***blauw: hemelwateruitlaten***

***Papenkop heeft een gescheiden rioolstelsel. Hier is dus geen riooloverstort.***

2. CDA-motie in raad van 11 juli 2019:

Op 11 juli heeft de CDA-fractie een motie ingediend die opdracht gaf om te bezien of bij een aantal voor agrariërs overlast gevende riooloverstorten dusdanige maatregelen te treffen dat de

overlast wordt weggenomen. De motie is toen ingetrokken omdat de wethouder een Plan van Aanpak aankondigde zoals verwoord in deze RIB.

In het PvA wordt wel aangegeven dat na het maken van hydraulische berekeningen bepaald kan worden welke riooloverstorten op termijn weg kunnen maar niet of op korte termijn een aantal aanpassingen mogelijk zijn die de overlast bij een aantal riooloverstorten wegnemen.

Vraag 1: Op welke wijze wordt nu in het PvA voorzien in de opdracht die in de ingetrokken motie van het CDA stond.

***Tijdens de vergadering is aangegeven dat ingezet wordt op het reduceren van de frequentie en het volume van het afvalwater dat via de riooloverstorten in de sloot geloosd wordt.***

***In de RIB wordt bij het plan van aanpak (Maatregel 5) "het optimaliseren riolering" genoemd. Op basis van onze (groeierende) gemaal- en overstortdata worden de pompen zo ingesteld dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de berging van het rioolstelsel.***

**Bijlagen:**

PDF Hekendorp Corsa nummer: 19.087497

PDF Oudewater Corsa nummer: 19.087498

B.C. Lont  
Wethouder



